

3620 Lanaken Kasteelstraat 27 17 maart 201



Actie 2014 Gevaarlijke elektrische installaties



EVER

Deskundig in
elektrische
installaties en
wetgeving

Na twaalf jaar start ik opnieuw een actie tegen gevaarlijke en onwettige elektrische installaties van allerlei aard. Hierbij gaat het om huishoudelijke, industriële en openbare installaties en straatverlichting. In 2002 stelde ik 2.500 rapporten op van onveilige situaties waardoor art. 271 van het AREI gewijzigd werd. Maar de politiek is dermate onproper en beschermd door Justitie, dat zij de wet naast zich mogen neerleggen.

art. 209 AREI ▲



art. 35 AREI ▲

**Eigenaar net**

: Gemeente Lanaken

Werkmaatschappij

: Infrax

DNB

: Inter-Energa

Fouten :

- Art. 5 AREI -geen bevestiging van de verdeelkap-
- Art. 35 isolatie -zie p2-
- Art. 209
- Art. 125.02.2
- Art. 159

Niet limitatief.

Acties:

Wij bezorgen dit document :

1. Aan de bewoner
2. Aan burgemeester Marino Keulen -mail-
3. Aan het Parket Tongeren.
4. Aan de Hoge Raad voor de Justitie

Advies :

We raden u aan om uw verzekeringsmaatschappij te informeren, geef ze gerust dit document.

Is een periodiek dat maandelijks één of meerdere malen, zowel online als in geprinte versie, verschijnt. Het is totaal onafhankelijk en onderscheidt zich van andere tijdschriften wegens het dieper ingaan op het "maatschappelijke". De belangen van de burger staan aan de top, zonder politieke of andere inmenging waardoor onderwerpen behandeld kunnen worden die elders onvoldoende of helemaal niet aan bod komen. We bestrijden de corruptie, de incompetentie en het machtsmisbruik. Lezers kunnen reageren via de postbus of via e-mail.

Jaarabonnement : Online 80 euro, online sociaal 50 euro, losse nummers in kleur : 10 euro

Verantwoordelijke uitgever hoofdredacteur : Erik Verbeeck - Postbus 57 3620 Lanaken 0473 76 25 73

Met welk recht mag de DNB personen die hier aan deze gevel werken uitvoeren, in gevaar brengen? Het tracé van deze aftakking loopt net zoals bij de elektrocutie van Georges Wittevrongel, over privé terrein en de aftakklemmen zijn niet geïsoleerd - Art. 34-35 AREI

art. 35 AREI


art. 209 AREI

art. 5 AREI

Kabel hangt over de ganse lengte los



Verdeelkap met beugel



Als artikel 5 van het AREI gerespecteerd wordt, dan moet de verdeelkap bevestigd worden met een beugel.

De wet van 10 maart 1925 Hoofdstuk VI Art. 13 is duidelijk. Bijgevolg moet de DNB, overeenkomstig dat artikel, deze aftakking in conformiteit met het AREI brengen.



Erik Verbeeck ©