



HERSELT 26 december 2014

Brand door kortsluiting maken eindejaarsactiviteiten in café Oud Ramsel te Herselt onmogelijk

Eigen
berichtgeving©
EVER

Wat was er eerst, de
kortsluiting of de brand
en pas dan de kortsluiting?



De brand moet ontstaan zijn achter de frigo's die onder de tapkast zijn ingebouwd. Van die frigo's blijft er niets meer over. Voor het overige, wat niet verbrand werd, is zwart geblakerd of heeft waterschade opgelopen. De uitbater blijft er niettegenstaande optimistisch bij en heeft voor de klanten die voor eindejaarsavond gereserveerd hebben, contacten met een zaal in de buurt.

Sinds juli 2013.

Guy, zijn vrouw Roos en dochter Zoë hebben Oud Ramsel pas in juli 2013, na zwoegen en zweeten geopend. Ze zijn toen met volle moed aan de heropbouw van het cliënteel van Oud Ramsel begonnen, dat is nog geen achttien maanden geleden, zegt Guy ons deze middag. Voordien was het koppel uitbater van het cafetaria in de sporthal De Snekpens.

Veel rook.

Ik heb de zaak vannacht om kwart voor twee gesloten, de kassa meegenomen naar onze privévertrekken om er nog drie kwartier door te werken. Rond zes uur ben ik opgestaan en toen ik de deur van de slaapkamer

meer p. 2 ►

Is een periodiek dat maandelijks één of meerdere malen, zowel online als in geprinte versie, verschijnt. Het is totaal onafhankelijk en onderscheidt zich van andere tijdschriften wegens het dieper ingaan op het "maatschappelijke". De belangen van de burger staan aan de top, zonder politieke of andere inmenging waardoor onderwerpen behandeld kunnen worden die elders onvoldoende of helemaal niet aan bod komen. We bestrijden de corruptie, de incompetentie en het machtsmisbruik. Lezers kunnen reageren via de postbus of via e-mail.

Jaarabonnement : Online 80 euro, online sociaal 50 euro, losse nummers in kleur : 10 euro

Verantwoordelijke uitgever hoofddirecteur : Erik Verbeeck - Postbus 3 3120 Tremelo 0473 76 25 73

◀ van p. 1 open trok,
zag ik
niets

meer, de rook was reeds
helemaal tot boven
opgetrokken. Voor
hetzelfde geld waren wij
erin gebleven, zegt Guy.

Snel gereageerd.

Ik realiseerde mij dat het
probleem zich beneden
situeerde en daarom heb
ik, om de rook snel te
laten wegtrekken, hier het
raam en de deur van het
terras open gezet, op die
manier kon de rook op de
verdieping al wegtrekken.
Guy heeft ook daarmee
geluk gehad, zuurstof is
één van de bestanddelen
van een brand en geeft
ook meer voeding aan de
brandhaard. Het
openzetten van deuren en
ramen had de brand
kunnen aanwakkeren.
Verder heeft Guy alle
deuren boven gesloten
gehouden. Aangezien er
op het terras een ladder
aanwezig is, is Guy langs
daar naar beneden
gegaan.

Deuren op slot.

Na met de ladder via het
terras naar het
gelijkvloers te zijn
afgedaald, stond Guy
zowel aan de achterkant
als aan de voorkant, voor
langs binnen met grendels
afgesloten deuren. Er was
geen andere mogelijkheid
dan de ruiten zowel aan
de voorkant -ingang- als
de uitgang aan de
achterkant te verbrijzelen.
De brandweer van
Aarschot en Westerlo is
rond zeven uur
toegekomen en heeft
meteen vastgesteld dat
het probleem een
kortsluiting in de
bekabeling van de frigo is
geweest. Gezien de
houten wanden is het daar
beginnen smeulen. De
brandweer heeft meteen
de frigo's open getrokken,
daar blijft niets meer van
over. Ook de
splinternieuwe tapkranen
die recent door de
brouwerij werden
geplaatst, zijn goed voor
de sloop.



Ik heb snel gereageerd, zegt Guy Hendrickx, door het raam op de 1e verdieping en de deur van het terras te openen kon de rook van de verdieping wegtrekken.

Conformiteit elektrische installaties.

Men kan er van uitgaan,
dat er hier nog maar
eens een brand is
ontstaan door een
elektrisch probleem.
Deze redactie hamert al
dertig jaar met de
regelmaat van een



De tapkranen van Oud Ramsel liggen nu wel even stil.

klok, op meer controle op
de conformiteit van
elektrische installaties. Wij
herhalen het nog maar
eens "een elektrische
installatie die in orde is
kan bij kortsluiting geen
brand veroorzaken.
Ergens was er met deze
elektrische installatie iets
mis. Er is hier gelukkig
alleen stoffelijke schade,
maar het had ook anders
kunnen zijn.

Veel beter toezien.

Het eerste toezicht op
conformiteit moet door de
lokale overheid gebeuren,
maar dat gebeurt niet.
Vervolgens is het aan de
overheid, maar dat
gebeurt evenmin. Gevolg
daarvan is dat er zo'n
dingen gebeuren. Guy
Hendrickx heeft Oud
Ramsel zó overgenomen
en weet niet beter. Het is
in feite aan de

burgemeester
om vóór de
opening van
dergelijke
zaken één en
ander te laten
nakijken.
Maar ook dat
gebeurt niet,
controleren is
politiek
immers niet
populair, hé.

Erik Verbeeck ©



VTLB kabel die op een bepaalde plaats duidelijk beschadigd is en vanaf die plaats plotseling isolatie kwijt is. Het is duidelijk een voedingskabel vanaf het stopcontact.