

Document n° J15061034 via press@police.belgium.eu en sarah.vanmalderghem@police.belgium.eu
en via gewone post aan

Federale Politie
Interne preventiedienst
Fritz Toussainstraat 8
1050 ELSENE

Ander Nieuws
Morsum Magnificat ®
Professioneel ISSN #1373-833X*



Redactie

www.morsum-magnificat.be info@morsum-magnificat.be

Hallo,

Verwijs naar de vragen van 18 juni 2015 in verband met de opstelling van de commandopost te Waterloo.

Als deskundige in de conformiteit van elektrische installaties en bliksemafleiders - zowel voor overspanning als directe inslag -, heb ik vragen in verband met de uitrustingen inzake voeding laagspanning in het kader van het AREI.

In de laagspanningsborden zijn geen overspanningsbeveiligingen in de zin van artikel 136-2 van het AREI -KB 10 maart 1981- geplaatst.

De antennes / antennemasten zijn niet uitgerust met een aardingskit of een aarding, dat is strijdig met de NBN C18-100 waarnaar de wet van 19 december 1997 verwijst.

In het kader van de wet van het welzijn op het werk van 4 augustus 1996 -niet limitatief- moet een risicoanalyse die gebreken aanduiden.

Ik vraag de dienst "Preventie" van de federale politie een reactie op bovenstaande opmerkingen en zoals beschreven in bijgevoegd artikel MM_239_12_Waterloo.

Ik wens in het kader van de wet "Openbaarheid van Bestuur" inzage van een keuringsverslag van de elektrische installatie zoals beschreven in artikel 270 en 271 van het AREI.

Met dank bij voorbaat voor uw reactie.

Erik Verbeeck - Hoofdredacteur.

Deskundig in conformiteit elektrische installaties en bliksembeveiliging.



Erik VERBEECK

Freelance
Onderzoeksjournalist.
Journalist Enquêteur

+32 (0) 473 76 25 73
Contactadres :
Postbus 3
3120 Tremelo
erikjm.verbeeck@telenet.be

