

Document Morsum Magnificat 8 maart 2019 – bijlage 1 aan MM 285 02

Politiereglement Zone Kempen versie 3.3.

Wijzigingen t.o.v. versie 3.2. overgenomen in telegramstijl.

Door onderstaande verschillen werd de uitvoering van versie 3.2 afgevoerd. Het is nu een nieuw "ontwerp" versie 3.3. geworden en op die manier kan men in Herselt en brandweerzone Kempen nog wel een paar jaar doorgaan. LNE bestaat niet meer en is sinds 1 april 2017 "Omgeving Vlaanderen" geworden.

De passages met de regels over de toepassing van het AREI en de verplichte vijfjaarlijkse keuringen van de elektrische installaties voor industriële gebouwen is vanzelfsprekend en is reeds voorzien in het KB van 10 maart 1981 – artikel 275-.

De verschillen tussen versie 3.2 en 3.3

P.4 Algemene zaken.

1.12. Doorgangseenheid : minimale breedte voor doorgang van één persoon 0,60m

P.8 Toepassing.

2.3. Reglement treedt in werking op 1 januari 2019.

P.13 Controles van technische installaties.

13.1. Elektrische installaties, inbegrepen veiligheidsverlichting en alarminstallatie, vijfjaarlijks en bij elke ingebruikstelling, wijziging, verzwaring, of uitbreiding door erkend organisme.

P.15 Voorschriften voor sommige bouwelementen, compartimentering.

14.2 Voorgaande bepaling -14.1- niet van toepassing op de op 1 januari 2019 bestaande inrichtingen.

P.22 Controles van de technische installaties.

23.1 Controles technische installaties

23.1. Elektrische installaties, inbegrepen veiligheidsverlichting en alarminstallatie, vijfjaarlijks en bij elke ingebruikstelling, wijziging, verzwaring, of uitbreiding door erkend organisme.
Veiligheidsverlichting en autonome rookdetectoren: driemaandelijks test door exploitant.

P.24 Veiligheidseisen inzake evacuatie van tenten.

27.1 Aantal uitgangen :

27.2 Uitgangsbreedte :

27.3 is in versie 3.2. volledig vervallen:

Volgende alternatieve berekeningswijze kan in overleg met de brandweer aanvaard worden
"2 alleen te gebruiken bij (zeer) grote massamanifestaties met tienduizend of meer aanwezigen en op voorwaarde dat de aanwezigen niet in de rook komen te staan bij een evacuatie".

- benodigd aantal doorgangseenheden $U = N / (P \times T)$

- benodigd aantal uitgangen $E = 1 + U/4$

B is het aantal personen dat moet geëvacueerd worden.

De waarde van P bedraagt ofwel 40 personen / minuut (minder zelfredzaam) ofwel 60 (voldoende zelfredzaam).

De waarde van T bedraagt ≤ 5 minuten bij evacuatie vanuit overdekte constructies die een gemiddelde hoogte van m bezitten en waarin zich quasi geen brandbelasting bevindt.

De berekende uitgangen E zijn uitgangen met een breedte van vier doorgangseenheden (2,40 m).

27.3

27.4 is in versie 3.2. meer uitgebreid:

Maximum de helft van het benodigd aantal uitgangen (volgens normale berekening) of van

het benodigd aantal doorgangseenheden (volgens alternatieve berekening) mag samengenomen worden om één uitgang of nooduitgang te vormen.

27.6 Bijkomend # in de versie 3.3

De deuren van de uitgangen en de nooduitgangen (indien aanwezig) moeten openen in de richting van de ontruiming.

P.25 Veiligheidseisen inzake de evacuatie van het evenemententerrein.

28.1 # 28.1 is in versie 3.2 meer uitgebreid

Het openluchterrein moet minimum een uitgang en een nooduitgang hebben. Indien de bezetting meer dan 500 personen bedraagt, dienen minimaal 2 + M uitgangen/nooduitgangen te worden voorzien waarbij M het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door duizend van de maximale bezetting.

28.2 Dit # is in versie 3.3 meer uitgebreid dan in 3.2

Volgende berekeningswijze dient gehanteerd te worden:

- benodigd aantal doorgangseenheden $U = N / (P + T)$.

N is het aantal personen dat moet geëvacueerd worden.

De waarde van P bedraagt 60 personen/minuut.

De waarde van T bedraagt ≤ 5 minuten.

Het getal U wordt afgerond op het laagste gehele getal dat groter is dan of gelijk is aan het oorspronkelijke getal.

- benodigd aantal uitgangen $E = 1 + U/4$.

De berekende uitgangen E zijn uitgangen met een breedte van 4 doorgangseenheden (2,40m).

Het getal E wordt afgerond op het laagste gehele getal dat groter is dan of gelijk is aan het oorspronkelijke getal.

28.3 Maximum de helft van het benodigd aantal doorgangseenheden mag samengenomen worden om één uitgang of nooduitgang te vormen.

28.5 De vereiste breedte van iedere uitgang moet in de hoogte over minstens 2 meter volledig gevrijwaard blijven zonder enige hindernis.

28.6 De deuren van de uitgangen en de nooduitgangen (indien aanwezig) moeten openen in de richting van de ontruiming.

P.26 Veiligheidseisen inzake elektrische installaties.

- 29.3 # 29.3 wordt in de 2^e alinea aangevuld met: gezeekerde verdeelkasten zodat deze alinea zich als volgt vormt: Bij afname van elektriciteit van bestaande goedgekeurde laagspanningsinstallaties van gebouwen of van gezeekerde verdeelkasten hoeft geen proces-verbaal voorgelegd te worden op voorwaarde dat er maar één conforme verlengkabel per aansluiting wordt aangewend.

P.30 Inwerkingtreding.

- 34.1 Onderhavige reglement treedt in werking op 1 januari 2019 maar het is in de GR van Herselt nog niet goedgekeurd, na die goedkeuring gaat wellicht de volgende Processie van Echternach van stap en op die manier kunnen de Herseltse horecabedrijven verder gaan met de veiligheid aan hun laars te lappen.

Redactie Morsum Magnificat ®

Erik Verbeeck ©