



Eerste flater van minister Diependaele in het technisch verslag blootgelegd

We hebben er heel lang moeten op wachten en het stond in de sterren geschreven dat Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele en zijn vermeende techneuten met de opmaak van hun nieuw technisch handboek dat per 01 januari 2021 zal gehanteerd worden, wat de elektrische installaties betreft, zouden falen n zo geschiedde. Het nieuwe technisch handboek, is Op 26 november 2020 samen met de nieuwe Vlaamse Codex Wonen van 304 bladzijden in het Staatsblad gepubliceerd. Morsum Magnificat haalde al inzake elektriciteit al de eerste blunder uit het technisch handboek.

Ze bevatten de materie noch theoretisch, noch praktisch.

Op pagina 3 van het technisch verslag "voorbeeld Z_051_II_05 quoterings rubriek 51 in categorie II" is er ook een afbeelding te zien van een stopcontact met randaarde. Datzelfde zogenaamd probleem wordt ook weergegeven in bijlage 59 op pagina 208 - foto inzet -.

Het gebruik ervan zou volgens Wonen Vlaanderen in België verboden zijn, erger, het komt op het vanaf 01 januari 2021 nieuw toe te passen technisch verslag in de categorie II terecht en dat is goed voor een "ongeschikt verklaring" van de woning! Het gebruik van stopcontacten met randaarde zoals voorkomend op document NBN-C61-112-1 - zie website - wordt qua veiligheid toegelaten als gelijkwaardig met stopcontacten met aardingspin, helaas weten de techneuten bij Wonen Vlaanderen dat helaas niet.

voorbeeld Z_195_II_04: quoterings rubriek 195 in categorie II



Deze onzin scoort in categorie II -geel- en meteen aanleiding tot ongeschiktverklaring! Deze stopcontacten zijn in België wel degelijk toegelaten

stopcontact met randaarding

Opmerking: in België is een stopcontact met randaarding niet toegestaan; dit wordt gequoteerd onder categorie II. foto Wonen Vlaanderen

Een stopcontact met randaarding is volgens het slinternieuw tchnisch handboek in België verboden, maar dat klopt hoegenaamd niet. Deze stopcontacten waren voor industrieel gebruik altijd toegelaten, het Ministerieel Besluit van 28 juli 1978 laat het algemeen gebruik ook toe.

Dat die stopcontacten wel degelijk mogen gebruikt is met het Ministerieel Besluit van 28 juli 1978 in het Staatsblad gepubliceerd, De Vlaamse Regering en Wonen Vlaanderen zijn hier aldus totaal fout.

Ministerieel Besluit.

De stopcontacten met randaarde worden in Nederland en Duitsland algemeen gebruikt. In België werden ze ook dikwijls bij industriële in-

stallaties aangewend. Elektriens in de Oostkantons kochten hun installatiemateriaal in Duitsland en gebruikten deze stopcontacten met randaarde regelmatig. Wellicht ligt dat feit aan de basis van het Ministerieel Besluit van 28 juli 1978 die het algemeen gebruik van deze stopcontacten met randaarde toelaten. Wonen Vlaanderen begaat hier een blunder van jewelste en bewijst dat andermaal dat Morsum Magnificat op de

juiste golfengte zit wanneer wij zeggen - en schrijven - dat woningcontroleurs, erger woninginspecteurs met bevoegdheid van OGP, zich niet de bevoegdheid van erkennde organismen moeten aanmeten.

Ongeschikt.

Het feit, dat Wonen Vlaanderen de aanwezigheid van stopcontacten als een inbreuk van de categorie II - oranje - aanziet, betekent meteen dat het pand het advies voor ongeschikt verklaring aan de burgemeester wordt overgemaakt. Hier wordt de ongeschiktheid van een pand gevraagd, steunende op onwettige toepassing van het AREI!

Bewijs.

Op de website publiceren we het betreffende Ministerieel Besluit en het technisch document NBN NBN-C61-112-1 dat helaas niet in het MB is opgenomen.

Meer volgt asap

Erik Verbeeck