




REDACTIE

Vakmensen gezocht

Waterontharders Nordico en de aansluiting op het elektrisch net

Deze redactie heeft al een poosje op een zeer onaangename wijze kennis gemaakt met de elektrische aansluiting van waterverzachters waarvan we een gebruiksaanwijzing van een Aqua-O-Matic vinden. Om het onderzoek af te sluiten hadden we gehoopt van de firma die ze verdeelt tenminste een standpunt te bekomen, maar na pogingen die een halve dag duurden hebben wij het opgegeven. Zelfs de public relation Iris D, van de Kortrijkse firma reageert niet en personeel dat we aan de telefoon hadden, mag de directie niet doorgeven!



Dit is de schakeling waarmee wij geconfronteerd werden: een XVB 3G2,5 voor het stopcontact voor de waterontharders beveiligd met automaat van 40A! Bovendien niet tegen onrechtstreekse aanraking beveiligd met een differentieel van 0,3 A die verplicht aan het hoofd van de installatie dient geplaatst. Wie dat plaatse kunnen we na maanden zoeken niet achterhalen!

Historiek

Na zeer moeizaam onderzoek dat langs alle kanten en niet op zijn minst door de aannemer / eigenaar / verhuurder van het betrokken pand werd tegengewerkt, hebben we

achterhaald dat de vier systemen voor waterontharding via Nord Rhein Water uit Alken moeten zijn geleverd, Nord Rhein Water zeker het onderhoud uitvoert. De laatste onderhoudsbeurt werd op 16 september 2021 uitgevoerd.

Elsave ontkent

Op haar onderhoudsverslag duidt Nord Rhein Water de firma Elsave als installateur aan. Als eerste werd over de niet conform het AREI geplaatste stopcontacten die firma daarover aangesproken. Tijdens een telefoongesprek van 16 september 2021 ontkennt men bij Elsave "wij zijn een groothandel en installeren niets" zegt men daar. Elsave is gevestigd aan de Ambachtslaan te Sint Truiden.

<https://www.elsavebyba.be/>

Met een eerste brief van 28 augustus 2021 en een tweede van 16 september 2021 werd dat feit dat men bij Elsave de ontkenning de toestellen te hebben geïnstalleerd, bevestigd.

Intellectuele eigenschappen

Zaakvoerder Froeyen van Noord Rhein Water reageert met een e-mail van 15 september " ... wij, Nord Rhein Water zijn de producent van de geplaatste waterverzachter, wij voeren tevens -vrijblijvend, geen contract- het onderhoud uit na de plaat-

sing. Op geen enkel moment kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor een der welk werk, onderdeel dat behoort tot een typische plaatsing ...", einde citaat. Alhoewel aan Nord Rhein Water geen toelating werd gegeven om de intellectuele eigenschappen die de brief bevat te -her- gebruiken, maakte Nord Rhein Water die over aan de verhuurder, die het op zijn beurt aan diens advocaat doorspeelde waardoor dat document in de besluiten terecht kwam! In ieder geval voert personeel van Nord Rhein Water onderhoudswerken uit bij installaties waarvan de elektrische voeding van hun toestellen niet aan het AREI voldoet en gevaarlijk is.

Brico Massart

We achterhalen ook dat de sanitaire werken voor de aan- en afvoer van het water door Brico Massart is uitgevoerd, maar daar ontkennt men ten stelligste de vier stopcontacten geïnstalleerd te hebben! Ook de equipotentiële verbindingen van de koperen leidingen zijn niet met de aarding verbonden, dat was / is volgens het AREI ook verplicht. Ook dat zal binnenkort nog duidelijker worren.

meer op p2