

VeBo-folder over de verwijdering van radioactieve bliksemafleiders

Algemene opmerking:

Wij onthouden ons van elke commentaar bij de soms erg polemistische toonzetting van de folder t.a.v. uw concurrenten installateurs. Dit aspect behoort uiteraard volledig tot uw verantwoordelijkheid.

Voorpagina:

Helita heeft verschillende modellen gemaakt, zowem met Am 241 als met Ra 226.

Volgens onze inlichtingen is Preventor de naam een model, gemaakt door de Franse firma INDELEC. In het verleden kunnen commerciële bindingen met de firma Preventor uit de V.S.A.

De modellen of fabrikanten Ionix, Sopadec en Radac zijn ons onbekend.

Pagina: Bliksemafleiders met Radioactieve bron. Heeft u een vergunning ?

Het KB van 28 februari 1963 is sinds 1 september 2001 vervangen door een gelijkaardig KB van 20 juli 2001. Sinds het najaar van 1985 konden geen vergunningen meer worden bekomen, wegens het ingestelde verbod. Alle niet-vergunde toestellen moesten verwijderd worden. Enkel de vergunde toestellen mochten blijven staan, mits het respecteren van de uitbatingsvoorwaarden, zoals de jaarlijkse controle.

De jaarlijkse controle was een verplichting, maar de 5 jaarlijkse was slechts een aanbeveling van het erkend organisme voor fysieke controle.

Illegaal geplaatst, wil zeggen: vóór okt 1985 zonder vergunning, na okt 1985 door een inbreuk tegen het ingestelde verbod. Velen **werden ook illegaal ingevoerd.**

Alle verantwoordelijkheid afschuiven op de toenmalige installateurs is wellicht niet helemaal terecht.

Pagina: Meest voorkomende types

Er zijn ons 4 types Helita's bekend, waarvan één met Am-241 (halveringstijd 432 jaar)

En 3 met Ra-226 (halveringstijd 1620 jaar).

Het principe waarop de werking van een radioactieve bliksemafleider was gebaseerd is achteraf inderdaad een 'fabeltje' gebleken. De ontwikkeling van deze toestellen is echter uitgegaan van zeer ernstige wetenschappelijke instellingen, niet van kwakzalvers. Van 'pure oplichting' is wellicht geen sprake. Mogelijk wel van wetenschappelijke dwaling, maar dit komt nog voor op andere domeinen. Ongetwijfeld hebben sommige ter goeder trouw gehandeld.

Het is ons niet bekend of de gebreken vastgesteld door Controlatom in 1983 aan een Helita-bliksemafleider een generiek probleem was, dan wel een probleem verbonden aan een bepaald fabricage-lot.

Radioactieve besmetting kan enkel gemeten worden, maar niet met het blote oog worden vastgesteld.

Pagina: Hoe gaan wij te werk ?

U kan melding maken van uw speciale afbraakvergunning vanwege het FANC, eens u die hebt bekomen.

Naast de bestaande regelgeving van het FANC is er deze van NIRAS.

De wijze van vernietiging van de bliksemafleiders met Kr-85 kan verschillen van deze met Am of Ra.

Pagina: Kies voor een specialist!

"puur geldgewin" : zie onze inleidende opmerkingen.

Pagina: Laat u geen 2 keer beetnemen!

Kritiek op uw concurrenten: zie onze inleidende opmerkingen.

KB van 28 februari 1963 ipv 1962 (nu vervangen door KB van 20 juli 2001)

In het Staatsblad van 16 oktober 1985 is het KB verschenen van 21 augustus 1985 dat het KB van 28 februari 1963 heeft gewijzigd, met de invoering van een verbod tot installatie van nieuwe radioactieve bliksemafleiders. Dit verbod is op 26 oktober 1985 van kracht geworden.

Het FANC is slechts bevoegd sinds 1 september 2001.