

ANTWOORD

REPONSE

1. Neen. De problematiek van de beveiliging tegen blikseminslag onder meer via een bliksemafleiderinstallatie valt onder het reglementair kader van de preventie tegen brand van gebouwen, reglementering die op basis van de hierna vermelde elementen valt onder de bevoegdheid van mijn collega de Minister van Binnenlandse Zaken :

- Enerzijds bepaalt het koninklijk besluit van 19 december 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen in zijn artikel 4 de bevoegde Ministers, namelijk de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Tewerkstelling en Arbeid en de Staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken. De verplichting om de hoge gebouwen uit te rusten met een beschermingsinrichting tegen de bliksem (bliksemafleider) dient logischerwijze te worden gecontroleerd door de Diensten van de brandweer.

- Anderzijds beoogt artikel 136 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) de bescherming van personen en goederen tegen de schadelijke gevolgen van overspanning : het beoogt dus de veiligheid van de elektrische installatie van het gebouw en niet de veiligheid van het gebouw zelf. De bliksemafleiders maken in geen geval deel uit van de bedoelde elektrische installatie. Bijgevolg zijn de organismen belast met de controle van de conformiteit van de elektrische installaties met de voorschriften van het AREI niet bevoegd inzake bliksemafleiders.

2, 3, 4, 5 en 6.

Aangezien het onderwerp van de parlementaire vraag tot de bevoegdheid van mijn collega de Minister van Binnenlandse Zaken behoort, heb ik hem de vraag overgedaan.

1 maag m. 839

van 29/11/05 → Biau. Laken

1. Non. La problématique de la protection contre les coups de foudre, notamment par une installation de paratonnerre, ressort du cadre réglementaire de la prévention contre l'incendie des bâtiments, réglementation qui, sur base des éléments repris ci-après, relève de la compétence de mon collègue le Ministre de l'Intérieur :

- D'une part, l'arrêté royal du 19 décembre 1997 modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, précise les Ministres compétents dans son article 4, à savoir le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur. L'obligation faite pour les bâtiments hauts de posséder un dispositif de protection contre la foudre (paratonnerre) doit logiquement être contrôlée par les Services de lutte contre l'incendie.

- D'autre part, l'article 136 du Règlement général sur les installations électriques (RGIE) vise la protection des personnes et des biens contre les effets nuisibles des surtensions : il vise donc la sécurité de l'installation électrique du bâtiment et non la sécurité du bâtiment lui-même. Les paratonnerres ne font en aucun cas partie des installations électriques visées. Par conséquent, les organismes chargés du contrôle de la conformité des installations électriques aux prescriptions du RGIE ne sont pas compétents en matière de paratonnerres.

2, 3, 4, 5 et 6.

Vu que la question parlementaire relève de la compétence de mon collègue le Ministre de l'Intérieur, je lui ai transmis la question pour disposition.

Marc VERWILGHEN.